



ÉSZAK-DUNÁNTÚLI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
GYŐR

IGAZGATÓ

Dátum:
2025. 03. 03.

Tárgy: Állásfoglalás az Által-eret érintő Marasztok-árok mederrendezésének terveivel kapcsolatban

Iktatószám:
041727-0002/2025

Melléklet: 1 db dwg rajz a medervédelemről

Előadó:
Süge Mátyás

Hanyu Zoltán részére
projektmenedzser

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Tatabánya
Fő tér 6.
2800

Tisztelt Hanyu Zoltán Úr!

A Partner Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c.) által készített „Marasztok-árok rekonstrukció” című, 2452-1/24 munkaszámú pályázat előkészítést megalapozó tervhez az alábbi állásfoglalást adjuk.

A meder rekonstrukcióját támogatjuk. A munka elvégzéséhez Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását kell kérni a VIZEK rendszeren keresztül, mivel a tevékenység vízjogi engedélyköteles.

Igazgatóságunk ajánlása az Által-ér medervédelmének kialakítására a következő: A burkolatot teljes keresztmetszvényben kell kialakítani rézsűkoronától rézsűkoronáig. Az anyaghasználatot illetően nagykeménységű és fagyálló betont illetve vízepítési terméskövet kell alkalmazni. A burkolat hossza a bevezetés előtt és után 5-5 m, vastagsága legalább 30 cm, melyet 10 cm vastag ágyazatra kell elhelyezni.

A lezárófogak beépítése biztosítja a burkolat megfelelő védelmét a ráható káros erők ellen. A lezárófog 50 cm széles és 80 cm mély. Kialakítása javasolt a befogadó meder mindkét partján a rézsű tetején, és a rézsű alján, továbbá a folyásirányra merőlegesen a burkolat végein.

Tehát egy bevezetéshez 6 db lezárófog szükséges, ezek közül 2 a befogadó folyásirányára merőleges és 4 azzal párhuzamos.

A betonba ágyazott terméskő burkolat előtt, és után 2-2 m hosszban vízepítési terméskőszórás védelmet kell kialakítani legalább 30 cm vastagságban.

A medervédelem szemléltetéséhez egy szerkeszthető műszaki rajzot is mellékelünk.

A kialakítandó fenékszinteket adatszolgáltatásban kell megigényelni Igazgatóságunktól az alábbi linken keresztül:

<https://www.eduvizig.hu/eszak-dunantuli/kozerdeku/vizgazdalkodasi-adatok-igenylese/vizrajzi-adatok-szolgaltatasa>

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Németh József
igazgató