460/266

460/316

460/285

460/331

460/207

460/286

460/309

d225 KPE gerinc vezeték (Barina Kft).

Vízmérési pont kialakítása tervezett beton vízmérő aknában. 2. jelű csomópont

Csatlakozás a Hálózathoz

Vízmérőhely

Oltóhálózat d160 PE PN10

Kommunális hálózat d110 PE PN10

beépítetlen terület

Ideiglenes víz vezeték a II.változat szerint d63 KPE 101 m hosszban

Konténerek II. változat szerint

FSZT+ 2x(13+9) = 44 db 20' vegyes kivit. konténer

NA100 föld feletti tűzcsap

Csatlakozási lehetőség a konténerekhez 32.6 m

DIESEL-GENERÁTOR

Asztali út

Ároki

ZKÚt

PR-NY1

PR-1(II.vált)

PR_ISZV1(II.vált)

PR_SZV1

PR-1

DR_01

CS-1-1

VT-1

VT-1-1

JELMAGYARÁZAT

Meglévő közművek:

- ingatlanhatár
- MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
  - meglévő középnyomású gázvezeték
  - meglévő nagyközépnyomású gázvezeték
- Észak-dunántúli Vízmű Zrt.
  - meglévő gravitációs szennyvíz vezeték
  - meglévő szennyvíz nyomóvezeték
  - meglévő ivóvíz
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
  - meglévő középfeszültségű elektromos földkábel
  - meglévő középfeszültségű elektromos szabadlégvezeték
  - meglévő középfeszültségű elektromos földkábel
  - meglévő nagyfeszültségű elektromos szabadlégvezeték
  - meglévő üzemen kívüli földvezeték
  - meglévő közvilágítási szabadlégvezeték
  - meglévő közvilágítási földkábel
- NRC Services Kft.
  - meglévő középfeszültségű elektromos földkábel
- Magyar Telekom Nyrt.
  - meglévő hírközlési alépítmény
  - meglévő hírközlési földkábel
  - meglévő hírközlési szabadlégvezeték
- Pro-M Zrt.
  - meglévő hírközlési alépítmény
- Barina Kft.
  - meglévő gravitációs szennyvíz vezeték
  - meglévő ivóvíz
  - tervezett ivóvíz

Tervezett közművek:

- Tervezett csapadékvíz vezeték nyomvonal védősávval
- Tervezett szennyvíz vezeték nyomvonal védősávval
- Tervezett csapadékvíz d280/160 DRÉN vezeték védősávval
- Tervezett provizor ivóvíz vezeték védősávval
- Tervezett ivóvíz vezeték védősávval
- Tervezett tűzvíz vezeték védősávval
- Beton irányító/fordító akna
- KG d400 irányító/fordító akna
- KG d315 irányító/fordító akna

PENTA-KÖR Mérnökszolgálati Kft. 9023 Győr, Kárkamence utca 8. Tel.: 06-20/230-7660 e-mail: info@penta-kor.hu	Felelős tervező: Dobos Szabolcs VZ-T/08-0867	Aláírás:
	Tervező: Szőllősi Ferenc	Tervszám: 2025/109/A
Megrendelő/engedélyes: Ceres Sütőipari Zrt. 9027 Győr, Reptéri út 1	Generál tervező: PANNONPLAN Tervezőiroda Kft. 9029 Győr, Aranyhomok utca 9.	
Projekt: CERES Új telephely, Sütőüzem Toast 3.0 létesítmény H-2890 Tata, Ipari Park, Schwarz István utca, hrsz.: 460/331 kiegészített szivárgó és földmunka-durvaterprendezés		
Szakterv: Vízépítés		Tervfázis: Kiviteli terv
Részterv/elvet: Részletes helyszínrajz I. (Ivóvíz, oltóvíz)		Település: Tata
Dátum: 2025.12.22.	Rajzméret: 1260 x 891 mm	Méretarány: M 1:250
		Azonosító: -
		Rajzszám: II.5.1.

Ez a terv a Penta-Kör Kft. szellemi tulajdona.